


Государственное учреждение
«Национальная библиотека Беларуси»

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора –
директор по экономике, режиму,
эксплуатации здания и оборудования

С.Б.Касперович
«03» 02 2020г.

Дефектный акт № 27

Комиссия в соответствии с приказом от 27.01.2020 №5ах в составе:

председатель комиссии: главный инженер

Морозов Ю.А.

заместитель председателя комиссии:

Сенчук А.М.

заведующий отделом ОЗиО

секретарь комиссии:

ведущий инженер по организации эксплуатации

и ремонту зданий и сооружений отдела ЭЗиО

Карапетыан И.В.

члены комиссии:

ведущий инженер по ремонту оборудования, зданий

и сооружений отдела ЭЗиО

Василевский В.П.

заведующий диспетчерским отделом

Галушко Н.Н.

заведующий отделом ОЭОиЛ

Дашкевич Ю.В.

заместитель заведующего отделом ЭЗиО

Руцкая Н.Г.

ведущий инженер по организации эксплуатации

и ремонту зданий и сооружений отдела ЭЗиО

Хайруллин Д.М.

заведующий отделом ОТиСО

Чеботаренко Д.В.

составила настоящий акт о том, что в результате обследования технического состояния клапанов воздушных для канализации в количестве 50 шт., установленных на трубопроводах системы К2 ливневой канализации в техподполье №1-4, выявлено, что в результате длительной эксплуатации на клапанах воздушных образовались трещины.





Выводы комиссии: клапаны воздушные для канализации ремонту не подлежат, требуется замена.

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии

Члены комиссии:

 Ю.А.Морозов
 А.М.Сенчук
 И.В.Карапетыан
 В.П.Василевский
 Н.Н.Галушко
 Ю.В.Дашкевич
 Н.Г.Руцкая
 Д.М.Хайруллин
 Д.В.Чеботаренко

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ к
дефектному акту от «__» _____ 2020г. №__

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	Замена клапанов воздушных для канализации: 1. клапан воздушный для канализации	шт.	50	-

Составил: Инженер 1 категории
(должность)


(подпись)

Т.А.Александрович
(И.О.Фамилия)

«__» _____ 2020г.