

**Перечень работ по ремонту системы кондиционирования
воздуха К-16':**

1. Подготовительные работы. Организация рабочего места.
2. Стравление хладагента из системы трубопроводов.
3. Проверка на герметичность сжатым азотом.
4. Выявление места разгерметизации.
5. Устранение утечки.
6. Проверка на герметичность сжатым азотом с выдержкой 24 часа.
7. Вакуумирование системы.
8. Заправка кондиционера хладагентом согласно паспортным данным.
9. Тестирование систем и элементов автоматики. Настройка параметров работы.

Заведующий отделом ОТиСО



Д.В.Чеботаренко

Заведующий отделом ОЭОиЛ

Ю.В.Дашкевич